$$\frac{1250\ Btu/h}{1000\ scfm} * \overline{\dot{V}_s}$$

and increase $\dot{E}_c^{k}(T)$ by,

$$\frac{365\ W}{1000\ scfm} * \overline{\dot{V}_s}$$