$$\dot{E}_c(T_j) = \dot{E}_c^{k=1}(T_j) + \frac{\dot{E}_c^{k=2}(T_j) - \dot{E}_c^{k=1}(T_j)}{\mathrm{FP}_c^{k=2} - \mathrm{FP}_c^{k=1}} * \left[\mathrm{FP}_c(T_j) - \mathrm{FP}_c^{k=1}\right]$$

where:

$$\dot{E}_c^{k=1}(T_j) = \dot{E}_c^{k=1}(82) + \frac{\dot{E}_c^{k=1}(95) - \dot{E}_c^{k=1}(82)}{95-82} * (T_j - 82)$$

the electrical power consumption of the test unit at outdoor temperature T_j if operated at the Cooling Minimum Air Volume Rate, W.

$\dot{E}_c^{k=2}(T_j) = \dot{E}_c^{k=2}(82) + \frac{\dot{E}_c^{k=2}(95) - \dot{E}_c^{k=2}(82)}{95-82} * (T_j - 82)$ the electrical power consumption of the test unit at outdoor temperature T_j if operated at the cooling full-load air volume rate, W.