$$E_{nf} = \frac{Q_{cond-nf}}{EER} \times \frac{24\ h \times 1\ kW}{1\ day \times 1000\ W} \tag{4-17}$$